

令和 7 年 11 月 18 日

入札参加希望者 様

地方独立行政法人那覇市立病院 理事長
(事務局 新病院建設室)

回 答 書 (1)

工事名称 那覇市立病院解体及び外構等工事		
No.	質 問	回 答
1	【06_E_C 外構】の図面には、擁壁 3 にも柱状改良がありますが、【E_C 外構】の第 4 号明細書には擁壁 10-3 分しかありません。また、特殊単価表也没有ありません。図面を正と考えてよろしいでしょうか？	【06_E_C 外構】の図面を正としてお見込み下さい。 参考数量として、補足資料(回答 No.1 別紙)をご参照下さい。
2	(電気設備) 2.【01 仕訳・内訳書】内の電気参考数量の構内配電線路に「L-外灯 2」がございますが、【E-006】の平面図には記載がございません。又【E-011,12】図の盤結線・系統図には記載がございます。平面図を優先して中止と考えて宜しいでしょうか	参考数量を正としてお見込み下さい。
3	3.【E-006,13】図内の北側ハンドホール(※A)以降の配線がありませんので、据付のみとして穴孔加工及び止水栓、幹線は見込まないで宜しいでしょうか	お見込みのとおりです

4	4.【01 仕訳・内訳書】内の電気参考数量の構内配電線路にハンドホール(セパ付)4 個計上されておりますが、ハンドホール(セパ付)3 か所、セパ無し(1000×1000×1000)4 カ所として【E-006】の平面図を優先と考えて宜しいでしょうか。又、穴孔加工及び止水栓の変更数量をご指示ください	参考数量を正としてお見込み下さい。
5	5.【01 仕訳・内訳書】内の電気参考数量の照明器具 HR1 が 8 台で計上されておりますが、【E_C025】建築外構図を優先して(ウッドデッキ手摺より東側 2 セットを取止める)10m 5セット+3.6m 1 セットの計 6 セットの解釈で宜しいでしょうか	【E-007】の平面図を正としてお見込み下さい。
6	6.同上【E-007】図において、東側の TP1×1 セットも中止と考えて宜しいでしょうか	【E-007】の平面図を正としてお見込み下さい。
7	7.【01 仕訳・内訳書】内の電気参考数量の(立駐撤去)駐車管制設備について、STEP4 にて一部を架空配線にて対応しております。既存埋設分は外構工事(建築)の所掌で宜しいでしょうか。又、【E-24,27～29】架空配線の撤去及びハンドホール内巻き戻し(光ケーブル等)、埋設配線新規敷設してハンドホール内にて結線替えと考えて宜しいでしょうか。変更数量等ご指示ください	平面図を正としてお見込み下さい。